

Stigarledningsutrustning

Stigarledningslucka

Boverkets byggregler BBR19- 5:733: "I byggnader med en bygghöjd över 24 meter skall stigarledningar för släckvatten anordnas i trapphus. Stigarledningarna bör utformas enligt SS 3112 och låsta luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel enligt SS3654."

Svebab Stigarledningslucka är avsedd för inmurning i trapphus eller annan plats där vattenuttag erfordras för räddningstjänstens brandslangar.

Materialet är rostfritt alternativt lackerad stålplåt. Luckan är utformad i enlighet med boverkets byggregler med hänvisning till SS 3112 och är försedd med lås för brandkårsnyckel utformad enligt SS3654. Uttagsarmatur: 59 455-040 (enligt standard) alternativt 59 440-132 förses lämpligast med lock 59 460-000.



Art. nr.	Benämning/material	Inbyggnadsmått	Synligt mått inkl. ram
STL1RF	Svebab stigarledningslucka rostfritt	295 x 295 mm	355 x 355 mm
STL1	Svebab stigarledningslucka lackerad stålplåt	295 x 295 mm	355 x 355 mm
STL2RF	Svebab stigarledningslucka rostfritt	495 x 495 mm	555 x 555 mm
STL2	Svebab stigarledningslucka lackerad stålplåt	495 x 495 mm	555 x 555 mm

Övriga mått – beställningsvara.

Väggbrandpostlucka

Svebab Väggblandpostlucka är speciellt konstruerad för placering i yttervägg. Materialet är rostfritt.

Luckan är försedd med 50 mm:s isolering och försedd med lås för brandpostnyckel enligt SMS 1188. Luckan kan även beställas med inbyggnadslåda och termostatregerat element.

Intagsarmaturer med ventiler: 59 416-065 /59 415-065/59 437-065. Enbart med kopplingsdelar: 59 434-065/59 435-065 pressal / mässing inklusive lock 59 436-000.



Art. nr.	Benämning	Inbyggnadsmått	Synliga mått inkl. ram
VBP3	Svebab väggbrandpostlucka	500 x 500 mm	600 x 600 mm
VBP6	Svebab väggbrandpostlucka med inb.låda	500 x 500 x 300 mm	600 x 600 mm
VBP6-1	Svebab väggbrandpostlucka med inb.låda för 59 437-065	500 X 500 X 450 mm	600 x 600 mm

Övriga mått - beställningsvara.